



ADİYAMAN VALİLİĞİ  
GENEL AYDINLATMA KOMİSYON  
TOPLANTI TUTANAĞI



**TOPLANTI TARİHİ: 27.01.2015**

**TOPLANTI SAATI: 10:00**

**KARAR NO: 2015/1**

**GÜNDEM:**

1-) Akedaş Adiyaman Bölge Müdürlüğü 15.01.2015 tarih ve 000089 sayılı yazılarında; Adiyaman İli Merkez İlçe Gölbaşı Karayolu üzerinde Karayollarının yapmış olduğu refüj genişletme çalışması nedeniyle mevcut aydınlatma sistemine ilave aydınlatma tesisi yapıldığı, yapılan ilave aydınlatma tesisi nedeniyle bu bölgedeki 67181.0 nolu aydınlatma abonesinde güç artışı meydana geldiği ve bu güç artışına sebebiyet veren yatırımın onaylanması alınması ile ilgili talebi,

2-) Adiyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 11.12.2014 tarih ve 202 sayılı yazılarında; Organize Sanayi Bölgeleri imar sınırları dahilinde bulunan ve 21.01.2013 tarihinde Akedaş Geni Müdürlüğü'nce geçici kabulü onaylanan Adiyaman Kahta OSB 1.Etap YG-OG Elektrik Tesisi kapsamında yapımı tamamlanan aydınlatma tesisinin genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili talebi,

3-) Akedaş Adiyaman Bölge Müdürlüğü 15.01.2015 tarih ve 000090 sayılı yazılarında; Adiyaman İli Merkezde bulunan Sağlık Ocağı Caddesi, Yahya Kemal Caddesi ve bu cadde üzerindeki 201 nolu sokaktaki aydınlatmaların yetersiz ve hiç olmaması sebebiyle bu bölgelerde daha önce Belediye Başkanlığı tarafından yapılan gergi tipli aydınlatmanın devreye alınarak genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili talebi,

Genel Aydınlatma Komisyonu üyelerinin katılımıyla Komisyon Başkanı Levent ÖZTİN Başkanlığında toplanarak, gündemi oluşturan konuların görüşülerek karara bağlanmasının hayırlı olması dilek ve temennisiyle, gündem görüşülmeye başlanılmıştır.

**KARAR**

1-) Akedaş Adiyaman Bölge Müdürlüğü 15.01.2015 tarih ve 000089 sayılı yazılarında belirtilen Adiyaman İli Merkez İlçe Gölbaşı Karayolu üzerinde Karayollarının yapmış olduğu refüj genişletme çalışması nedeniyle mevcut aydınlatma sistemine ilave edilen 5 kW gücündeki (14 adet aydınlatma direği ve 250 W gücündeki 20 adet armatür) aydınlatma tesisinin onaylanması ve genel aydınlatma kapsamına alınması kararlaştırılmıştır


2-) Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı 11.12..2014 tarih ve 202 sayılı yazılarında belirtilen, Organize Sanayi Bölgeleri imar sınırları dahilinde bulunan ve 21.01.2013 tarihinde Akedaş Genel Müdürlüğü'nce geçici kabulü onaylanan Adıyaman Kahta OSB 1.Etap YG-OG Elektrik Tesisi kapsamında yapımı tamamlanan aydınlatma tesisinin genel aydınlatma kapsamına alınabilmesi için Organize Sanayi Bölgesi imar sınırları dahilinde bulunan aydınlatma tesisinin dağıtım şirketi yükümlülüğünde olması gerektiği ve tesisin dağıtım şirketine devrini müteakip genel aydınlatma kapsamında değerlendirilebileceği, Yönetmeliğinin Aydınlatma tesislerinin devri başlıklı Geçici 1.Maddesine göre iz bedelle ilgili dağıtım şirketine devredilmesi gereken tesisin öngörülen süre içerisinde dağıtım şirketine devri gerçekleştirilmediği hususları gözönüne alınarak, konun çözüme kavuşturulabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden görüş istenilmesi kararlaştırılmıştır.


3-) Akedaş Adıyaman Bölge Müdürlüğü 15.01.2015 tarih ve 000090 sayılı yazılarında belirtilen Adıyaman İli Merkezde bulunan Sağlık Ocağı Caddesi, Yahya Kemal Caddesi ve bu cadde üzerindeki 201 nolu sokaktaki Belediye Başkanlığına ait gergi tipli aydınlatma Tedaş Genel Müdürlüğü teknik şartlarına uygun olmadığından herhangi bir işlem yapılmaması kararlaştırılmıştır.

  
**Levent ÖZPIN**  
**Komisyon Başkanı**

  
Ömer ALP  
TEDAŞ Tem.

  
Nejde GÜRLER  
AKEDAŞ Tem.

  
Hasan DÖNER  
İl Özel İdare Tem.

  
M.Hakan ŞENGÖZ  
Adıyaman Bld. Tem