

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
2025 YILI NİSAN AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI
TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No	Başvuru Tarih	Başvuru Sayısı	Kaynak Türü	Güç (kW)	İl Adı	Durumu	Değerlendirme Sonucu
1	10.04.2025	783	Güneş	215,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Çağlayan TM TR A için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.
2	22.04.2025	786	Güneş	378	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kahramanmaraş TM-2 TR-A için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.
3	25.04.2025	788	Güneş	200	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kahramanmaraş TM-2 TR-B için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.
4	28.04.2025	789	Güneş	1500	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.
5	30.04.2025	792	Güneş	540	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kahramanmaraş TM-2 TR-B için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.
6	30.04.2025	795	Güneş	480	Adıyaman	Olumsuz	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesinin 6. fıkrası gereğini başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.
7	30.04.2025	796	Güneş	Başvuru: 3030 Tahsis Edilen: 1250	Adıyaman	Olumlu	Tahsis edilen 1250 kWe gücündeki kapasitenin ve yaklaşık 6,5 km uzunluğundaki bağlantı hattının yapımının kabul edilmesi halinde ve güncel teknik değerlendirme formu, aplikasyon krokisi ve kabul edildiğine dair 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde YEPDİS yüklemesi yapılarak EİGM onayına sunulacaktır.
8	30.04.2025	797	Güneş	1500	Adıyaman	Olumsuz	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesinin 6. fıkrası gereğini başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.
9	30.04.2025	798	Güneş	1800	Adıyaman	Olumsuz	Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesinin 6. fıkrası gereğini başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.
10	30.04.2025	800	Güneş	Başvuru: 4040 Tahsis Edilen: 3750	Adıyaman	Olumlu	Tahsis edilen 3750 kWe gücündeki kapasitenin kabul edilmesi ve aplikasyon krokisi ile teknik değerlendirme formunun revize edilmesi halinde, güncel teknik değerlendirme formu, aplikasyon krokisi ve kabul edildiğine dair 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde YEPDİS yüklemesi yapılarak EİGM onayına sunulacaktır.
11	30.04.2025	802	Güneş	8395	Adıyaman	Olumsuz	TEİAŞ Gözebaşı TM TR-B için ilave kapasite tahsis etmediğinden dolayı teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 20.06.2025